

Общие сведения

Модуль АМС-8 предназначен для работы в составе ППКОП А16-512 (далее по тексту прибор) и служит для расширения его возможностей.

Подключается модуль АМС-8 к прибору по линии связи интерфейса RS485. Длина соединительных проводов линии связи – до 1200м.

Питание модуля осуществляется непосредственно от прибора. Модуль имеет два независимых входа питания. Допускается использование отдельных источников бесперебойного питания.

Функциональные возможности

- Подключение до 8-ми устройств доступа.
- Гибкое программирование функций устройств доступа.
- Формирование извещения «ТРЕВОГА ВСКРЫТИЕ» при обрыве соединительных проводов устройства доступа и вскрытии корпуса.
- Универсальная внешняя цифровая шина RS485, протяженностью до 1200м, для подключения к прибору.

Технические характеристики

Питание

Номинальное напряжение питания, В	12±1,2
Ток потребления модуля, мА, не более	70

Прочие характеристики

Диапазон рабочих температур	от минус 20 до плюс 50 °С
Габаритные размеры корпуса, мм, не более	175x90x30
Масса модуля, кг, не более	0,3
Срок службы модуля, лет, не менее	8

Комплект поставки

1. Модуль АМС-8, шт.	1
2. Резистор CR25-1/4W-1,5 кОм ±5%, шт.	1
3. Паспорт, шт.	1

Примечание.

По согласованию с потребителем дополнительно могут поставляться:

- устройство доступа типа УД-1;
- ключи доступа DS1990А.

Содержание драгоценных металлов

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.

Золото - 0,0345381 г.

Серебро - 0,3705114 г.

Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ». Республика Беларусь, ул. Володько 22, г. Минск, 220007.
Тел.: (+375 17)315-93-49.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты выпуска прибора. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик модуля, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Свидетельство о приемке

Модуль АМС-8 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ РБ 190285495.002-2002, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«__» _____ 20__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)



ИА023

ОКП РБ 31.62.11

Модуль АМС-8

**ПАСПОРТ
РЮИВ 170390.000 ПС**

Редакция 1.3

Техническая поддержка:

При возникновении вопросов по эксплуатации прибора необходимо обращаться в организацию, в которой был приобретен данный прибор или в ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС». 223056 Минский район, пос. Юбилейный, ул. Луговая д. 11, **Факс: (017) 506-21-52 , телефон: (017) 542-21-25, (029) 350-17-77(Velcom), (029) 777-75-90 (МТС).**

Декабрь 2012